

# 黄南州2021年尖扎县农牧区及城区饮用水卫生监测项目丰水期样品结果表1

检测单位: 黄南州疾控中心

检测者: 李明菊 彬巴卓玛 海峰 马玉婷 张晓梅

审核: 丰丽艳 陈占财

检测日期: 2021-7-26

报告日期: 2021-8-10

项目/编号	样本标识号	采样点	菌落总数 (CFU/ml)	总大肠菌群 (MPN/100ml)	耐热大肠菌群 (MPN/100ml)	pH	色度 (度)	浊度 (NTU)	嗅和味	肉眼可见物	硬度 (mg/L)	耗氧量 (mg/L)	溶解性总固体 (mg/L)	氰化物 (mg/L)	挥发性酚 (mg/L)	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	氯化物 (mg/L)	氟化物 (mg/L)	硝酸盐氮 (mg/L)	硫酸盐 (mg/L)	氨氮 (mg/L)
1	20210376	坎布拉镇杂布村	2.1×10 <sup>2</sup>	23	23	8.31	<5	1.34	无	无	185	2.00	226	<0.002	<0.002	<0.10	9.74	0.23	0.94	46.7	<0.02
2	20210377	坎布拉镇俄加村	43	8	8	8.33	<5	<1	无	无	195	1.78	272	<0.002	<0.002	<0.10	13.75	0.17	0.81	68.9	<0.02
3	20210378	坎布拉镇下李家村	6.6×10 <sup>2</sup>	2	2	8.34	<5	<1	无	无	195	1.66	256	<0.002	<0.002	<0.10	13.99	0.16	0.84	57.3	<0.02
4	20210379	坎布拉镇上李家村	6.9×10 <sup>2</sup>	未检出	未检出	8.37	<5	<1	无	无	203	1.57	240	<0.002	<0.002	<0.10	13.82	0.18	0.80	44.6	<0.02
5	20210380	康杨镇上庄村	93	未检出	未检出	8.38	<5	<1	无	无	167	1.52	242	<0.002	<0.002	<0.10	13.85	0.18	0.77	57.6	<0.02
6	20210381	康杨镇寺门村	2.4×10 <sup>3</sup>	未检出	未检出	8.39	<5	<1	无	无	221	1.56	248	<0.002	<0.002	<0.10	13.83	0.16	0.72	51.9	<0.02
7	20210382	康杨镇河滩村	89	23	23	8.37	<5	1.36	无	无	159	1.42	244	<0.002	<0.002	<0.10	13.96	0.18	0.81	44.3	<0.02
8	20210383	康杨镇尔么堂村	2.4×10 <sup>3</sup>	130	130	8.28	<5	6.07	无	无	157	1.21	270	<0.002	<0.002	<0.10	18.73	0.25	1.20	62.8	<0.02
9	20210384	贾加乡贾家村	2.4×10 <sup>3</sup>	240	240	8.24	<5	5.87	无	无	151	1.86	168	<0.002	<0.002	<0.10	6.53	0.10	1.02	19.3	<0.02
10	20210385	贾加乡南当村	3.2×10 <sup>3</sup>	130	130	8.32	<5	<1	无	无	155	0.52	182	<0.002	<0.002	<0.10	7.36	0.14	1.16	20.3	<0.02
11	20210386	贾加乡羊列村	3.0×10 <sup>3</sup>	23	23	8.38	<5	<1	无	无	147	0.96	174	<0.002	<0.002	<0.10	5.25	0.12	0.91	23.2	<0.02
12	20210387	贾加乡安中村	1.7×10 <sup>3</sup>	13	13	8.34	<5	<1	无	无	165	1.90	216	<0.002	<0.002	<0.10	5.69	0.15	0.70	49.9	<0.02
13	20210388	措周乡俄什加村	2.2×10 <sup>3</sup>	11	11	8.33	<5	<1	无	无	137	0.94	214	<0.002	<0.002	<0.10	4.04	0.17	0.91	58.6	<0.02
14	20210389	措周乡石乃核村	3.2×10 <sup>2</sup>	未检出	未检出	8.37	<5	<1	无	无	183	1.30	242	<0.002	<0.002	<0.10	12.61	0.17	0.84	41.7	<0.02
15	20210390	措周乡措干口村	1.1×10 <sup>2</sup>	未检出	未检出	8.40	<5	<1	无	无	167	1.34	234	<0.002	<0.002	<0.10	13.65	0.14	1.11	42.3	<0.02
16	20210391	措周乡措香村	2.3×10 <sup>3</sup>	2	2	8.53	<5	1.29	无	无	107	1.42	214	<0.002	<0.002	<0.10	3.99	0.18	0.90	59.9	<0.02
17	20210392	昂拉乡措加村	4.0×10 <sup>3</sup>	未检出	未检出	8.24	<5	<1	无	无	221	1.01	322	<0.002	<0.002	<0.10	20.21	0.30	4.04	53.8	0.065
18	20210393	昂拉乡牙那东村	5.2×10 <sup>3</sup>	2	2	7.90	<5	<1	无	无	225	0.82	366	<0.002	<0.002	<0.10	21.88	0.28	4.28	59.3	0.06
19	20210394	昂拉乡德吉村	1.4×10 <sup>3</sup>	13	13	8.32	<5	1.41	无	无	201	1.30	298	<0.002	<0.002	<0.10	17.76	0.21	1.01	80.2	0.05
20	20210395	昂拉乡科沙塘村	4.0×10 <sup>2</sup>	11	11	8.38	<5	1.78	无	无	161	1.28	258	<0.002	<0.002	<0.10	15.12	0.19	0.76	47.5	0.04
21	20210396	马克堂镇勒见村	2.1×10 <sup>3</sup>	未检出	未检出	8.42	<5	<1	无	无	187	1.41	250	<0.002	<0.002	<0.10	14.37	0.18	0.94	53.4	0.04
22	20210397	马克堂镇要其村	1.1×10 <sup>3</sup>	2	2	8.16	<5	<1	无	无	165	1.40	288	<0.002	<0.002	<0.10	12.16	0.24	1.23	59.4	0.03
23	20210398	马克堂镇回民村	18	未检出	未检出	8.39	<5	<1	无	无	179	1.63	232	<0.002	<0.002	<0.10	13.06	0.16	0.75	43.3	0.07
24	20210399	马克堂镇马克堂村	1.4×10 <sup>2</sup>	11	11	8.44	<5	<1	无	无	163	1.25	232	<0.002	<0.002	<0.10	16.51	0.29	6.40	28.0	0.02
25	20210400	当顺乡才龙村	3.5×10 <sup>2</sup>	未检出	未检出	7.97	<5	<1	无	无	185	0.82	300	<0.002	<0.002	<0.10	13.21	0.17	0.77	41.5	0.04
26	20210401	当顺乡古浪堤村	3.2×10 <sup>3</sup>	未检出	未检出	8.13	<5	<1	无	无	195	0.76	324	<0.002	<0.002	<0.10	14.79	0.28	3.13	82.8	0.03
27	20210402	当顺乡东当村	3.6×10 <sup>3</sup>	8	5	8.21	<5	1.36	无	无	272	1.39	330	<0.002	<0.002	<0.10	9.19	0.20	1.37	73.0	0.04
28	20210403	当顺乡古什当村	7.8×10 <sup>2</sup>	33	33	7.99	<5	<1	无	无	239	0.95	316	<0.002	<0.002	<0.10	9.57	0.31	2.40	24.6	0.04
29	20210404	能科乡德欠村	1.5×10 <sup>2</sup>	13	13	8.03	<5	<1	无	无	211	0.99	272	<0.002	<0.002	<0.10	8.89	0.27	2.20	19.7	0.06
30	20210405	能科乡拉萨村	8.9×10 <sup>2</sup>	8	8	8.08	<5	<1	无	无	147	0.67	202	<0.002	<0.002	<0.10	4.72	0.17	1.14	15.2	0.05
31	20210406	能科乡下扎村	3.2×10 <sup>3</sup>	130	130	8.20	<5	<1	无	无	255	1.10	446	<0.002	<0.002	<0.10	37.88	0.42	11.97	69.2	0.05
32	20210407	能科乡子哈贡村	1.2×10 <sup>3</sup>	8	8	8.05	<5	<1	无	无	163	0.64	200	<0.002	<0.002	<0.10	6.31	0.17	1.71	18.2	0.05
33	20210408	尖扎滩乡岗毛村	3.1×10 <sup>3</sup>	240	240	8.38	<5	3.21	无	无	159	1.17	214	<0.002	<0.002	<0.10	10.39	0.21	1.23	14.3	0.06
34	20210409	尖扎滩乡幸福村	7.3×10 <sup>2</sup>	79	79	8.38	<5	3.51	无	无	177	0.96	218	<0.002	<0.002	<0.10	10.95	0.19	2.22	21.1	0.07
35	20210410	尖扎滩乡乃亥村	4.8×10 <sup>2</sup>	240	240	8.44	<5	2.51	无	无	187	1.69	246	<0.002	<0.002	<0.10	16.00	0.16	0.83	42.9	0.10
36	20210411	尖扎滩杨智村	1.0×10 <sup>3</sup>	未检出	未检出	8.08	<5	<1	无	无	207	0.90	282	<0.002	<0.002	<0.10	16.63	0.18	0.79	44.4	0.22
37	20210412	市政供水	4.7×10 <sup>2</sup>	79	79	8.21	<5	<1	无	无	183	2.03	252	<0.002	<0.002	<0.10	16.73	0.36	2.33	21.1	0.04
38	20210413	市政供水	1.2×10 <sup>2</sup>	未检出	未检出	8.42	<5	<1	无	无	185	1.76	226	<0.002	<0.002	<0.10	13.49	0.16	0.89	40.2	0.15
39	20210414	市政供水	27	2	2	8.44	<5	<1	无	无	203	1.97	234	<0.002	<0.002	<0.10	13.02	0.16	0.75	41.1	0.11
40	20210415	市政供水	2.3×10 <sup>2</sup>	未检出	未检出	8.44	<5	<1	无	无	177	1.75	226	<0.002	<0.002	<0.10	13.51	0.15	0.47	42.1	0.07
41	20210416	市政供水	58	未检出	未检出	8.39	<5	<1	无	无	187	1.65	234	<0.002	<0.002	<0.10	13.02	0.16	2.03	41.7	0.08
42	20210417	市政供水	7.0×10 <sup>2</sup>	未检出	未检出	8.48	<5	<1	无	无	183	1.62	238	<0.002	<0.002	<0.10	13.05	0.18	0.74	41.8	0.10
43	20210418	加让小学	5.7×10 <sup>3</sup>	240	240	8.48	<5	<1	无	无	183	1.63	312	<0.002	<0.002	<0.10	21.14	0.18	1.56	95.8	0.03
44	20210419	康杨中学	3.5×10 <sup>2</sup>	未检出	未检出	7.91	<5	<1	无	无	229	0.43	434	<0.002	<0.002	<0.10	46.38	0.17	4.94	89.1	0.05