



谱测检测
PUCE TESTING



172900140048

检 测 报 告

INSPECTION REPORT

报告编号: 20212194-1

样 品 名 称: 水源水 (麦什扎水厂)

检 验 类 型: 委托检验

送 样 单 位: 尖扎县饮用水服务中心

报 告 日 期: 2021-12-24

青海谱测检测有限公司

Qinghai PUCETESTING Co., Ltd

说 明

- 1、 检测报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 2、 检测报告未加盖“青海谱测检测有限公司检验检测专用章”无效。
- 3、 复印本报告未重新加盖“青海谱测检测有限公司检验检测专用章”无效。
- 4、 检测报告涂改、缺页无效。
- 5、 由委托方提供样品的检测，检测结果仅对接收样品负责。
- 6、 如对检测结果有异议，应在报告签发之日起十五日内向本公司以书面形式提出。

地址：青海省西宁市城北区生物科技产业园经二路 20 号

Add: No. 20. Jing' Er Road, Biotechnology Industrial Park, Xing, Qinghai
Province

邮编：810003

电话：0971-6181429

检测报告

报告编号: 20212194-1

第 1 页, 共 2 页

样品名称	水源水 (麦什扎水厂)	检验类型	委托检测
送 (抽) 样单位	尖扎县饮用水服务中心	送 (抽) 样方式	送样
样品数量	5L+2L+0.5×2 无菌袋	送 (抽) 样人	赵永良
送 (抽) 样日期	2021-11-29	报告日期	2021-12-24
注: 送检样品及相关信息由委托方提供及确认, 公司不承担证实其完整性、真实性的责任。			
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、pH、总硬度、溶解性总固体、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、六价铬、铅、砷、镉、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群		
检验依据	GB5749-2006		
所用主要仪器	电感耦合等离子体质谱仪、气相色谱仪、流动注射仪、pH 计、浊度计、电子分析天平、生化培养箱等		
检验结论	经检验, 所检项目符合 GB5749-2006 中表一的相关指标要求。		
备注	——		

编制: 王春英

复核: 王春英

签发: 何磊

签发日期: 2021.12.24



检测报告

报告编号：20212194-1

第 2 页，共 2 页

序号	检测项目（单位）	检测依据	判定指标	检测结果	单项判定	备注
1	色度（度）	GB/T5750.4-2006	<15	5	合格	——
2	浑浊度（NTU）	GB/T5750.4-2006	<1	0	合格	——
3	臭和味	GB/T5750.4-2006	无异臭， 异味	无	合格	——
4	pH 值（25℃）	GB/T5750.4-2006	6.5-8.5	8.22	合格	——
5	总硬度（mg/L）	GB/T5750.4-2006	<450	203	合格	——
6	溶解性总固体（mg/L）	GB/T5750.4-2006	<1000	332	合格	——
7	氟化物（mg/L）	GB/T5750.5-2006	<1.0	0.194	合格	——
8	氯化物（mg/L）	GB/T5750.5-2006	<250	14.3	合格	——
9	硫酸盐（mg/L）	GB/T5750.5-2006	<250	59.8	合格	——
10	硝酸盐（以 N 计 mg/L）	GB/T5750.5-2006	<10	0.736	合格	——
11	六价铬（mg/L）	HJ908-2017	<0.05	0.004	合格	——
12	铅（mg/L）	GB/T5750.6-2006	<0.01	未检出	合格	检出限： 0.07μg/L
13	砷（mg/L）	GB/T5750.6-2006	<0.01	0.00177	合格	——
14	镉（mg/L）	GB/T5750.6-2006	<0.005	未检出	合格	检出限： 0.06μg/L
15	汞（mg/L）	GB/T5750.6-2006	<0.001	未检出	合格	检出限： 0.07μg/L
16	硒（mg/L）	GB/T5750.6-2006	<0.01	0.000225	合格	——
17	菌落总数（CFU/mL）	GB/T5750.12-2006	<100	12	合格	——
18	总大肠菌群（MPN/100mL）	GB/T5750.12-2006	不得检出	未检出	合格	——
19	耐热大肠菌群（MPN/100mL）	GB/T5750.12-2006	不得检出	未检出	合格	——
—————以 下 空 白—————						
备注	——					