



谱测检测
PUCE TESTING



232900140054

检测 报告

INSPECTION REPORT

报告编号: E202315-3

样品名称: 李家峡尕布水厂出厂水

检验类型: 委托检测

送样单位: 尖扎县市政设施综合服务中心

报告日期: 2023-11-21

青海谱测检测有限公司

Qinghai PuceTesting Co., Ltd.

说 明

1. 报告批准人签字、未加盖“青海谱测检测有限公司检验检测专用章”无效。
2. 复印本报告未重新加盖“青海谱测检测有限公司检验检测专用章”无效。
3. 检验报告涂改、缺页无效。
4. 对检验报告若有异议，请于收到报告之日起七个工作日内向本公司提出。
5. 委托方提供样品的检验报告，检验结果仅对该样品负责。

地址：青海省西宁市城北区生物科技产业园经二路 20 号

Add: No.20.Jing'Er Road,Biotechnology Industrial Park,Xing,Qinghai Province

邮编：810003

电话：0971-6181429

检测报告

报告编号: E202315-3

第 1 页, 共 6 页

样品名称	李家峡朶布水厂出厂水	检验类型	委托检测
送(抽)样单位	尖扎县市政设施综合服务中心	送(抽)样方式	送样
项目名称	——	批号	——
样品数量	10L+0.5L*1 无菌袋	送(抽)样人	卓朶
送(抽)样日期	2023-11-10	报告日期	2023-11-21
注: 送检样品及相关信息由委托方提供及确认, 公司不承担证实其完整性、真实性的责任。			
检验项目	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、六价铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、总 a 放射性、总β放射性、总氯、游离氯、二氧化氯、臭氧		
综合判断依据	GB5749-2022		
所用主要仪器	电感耦合等离子体质谱仪、气相色谱仪、流动注射仪、pH 计、浊度计、电子分析天平、生化培养箱等		
检验结论	——		
备注	——		

编制: 李希

复核: 李希

签发

签发日期: 2023/11/21



检测报告

报告编号: E202315-3

第 2 页, 共 6 页

序号	检测项目(单位)	检测依据	判定指标	检测结果	单项判定	备注
1	色度(度)	《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法	≤ 15	< 5	合格	——
2	浑 浊 度 (NTU)	《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 5.2 目视比浊法-福尔马肼标准	≤ 1	0	合格	——
3	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法	无异 臭, 异 味	无	合格	——
4	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法	无	无	合格	——
5	pH	《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法	6.5-8.5	8.35	合格	——
6	总 硬 度 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	≤ 450	234	合格	——
7	溶解性总固 体 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法	≤ 1000	276	合格	——
8	硫 酸 盐 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法	≤ 250	65.1	合格	——
9	氯 化 物 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法	≤ 250	14.7	合格	——
10	铁 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体质谱法	≤ 0.3	未检出	合格	检出限: 0.9 μ g/L
11	锰 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 6.6 电感耦合等离子体质谱法	≤ 0.1	0.000390	合格	——

检测报告

报告编号: E202315-3

第3页, 共6页

序号	检测项目 (单位)	检测依据	判定指标	检测结果	单项判定	备注
12	铜 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2023 4.6 电感耦合等离子体质谱法	≤ 1.0	0.000398	合格	——
13	铝 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法	≤ 0.2	未检出	合格	检出限: 0.6 $\mu\text{g/L}$
14	锌 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 8.4 电感耦合等离子体质谱法	≤ 1.0	未检出	合格	检出限: 0.8 $\mu\text{g/L}$
15	高锰酸盐指数 (以 O_2 计, mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第7部分: 有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 4.1 酸性高锰酸钾滴定法	≤ 3	0.92	合格	——
16	氨 (以 N 计 mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 11.4 流动注射法	≤ 0.5	0.02	合格	——
17	铅 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 7.6 电感耦合等离子体质谱法	≤ 0.01	未检出	合格	检出限: 0.07 $\mu\text{g/L}$
18	砷 (mg/L)	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 9.4 电感耦合等离子体质谱法	≤ 0.01	0.00188	合格	——
19	镉 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法	≤ 0.005	未检出	合格	检出限: 0.06 $\mu\text{g/L}$
20	汞 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 11.4 电感耦合等离子体质谱法	≤ 0.001	0.000120	合格	——
21	铬 (六价) (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 12.1 二苯碳酰二肼分光光度法	≤ 0.05	0.005	合格	——
22	氰化物 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 7.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法	≤ 0.05	0.003	合格	——

检测报告

报告编号: E202315-3

第 4 页, 共 6 页

序号	检测项目 (单位)	检测依据	判定指标	检测结果	单项判定	备注
23	氟化物 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法	≤ 1.0	0.140	合格	——
24	硝酸盐(以 N 计 mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 8.3 离子色谱法	≤ 10	0.466	合格	——
25	三氯甲烷 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023 4.2 吹扫捕集气相色谱质谱	≤ 0.06	未检出	合格	检出限: 0.2 μ g/L
26	溴酸盐 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 22.1 离子色谱法-氢氧根系统淋洗液	≤ 0.01	未检出	合格	检出限: 0.005 mg/L
27	亚氯酸盐 (mg/L)	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 20.2 离子色谱法	≤ 0.7	未检出	合格	检出限: 0.0024 mg/L
28	氯酸盐 (mg/L)	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 21.2 离子色谱法	≤ 0.7	0.0800	合格	——
29	一氯二溴甲烷 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023 7.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	≤ 0.1	未检出	合格	检出限: 0.3 μ g/L
30	二氯甲烷 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 49.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	≤ 0.02	未检出	合格	检出限: 9.0 μ g/L
31	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和 mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023	≤ 1	未检出	合格	检出限: 6.0 μ g/L

青
山
一
号

检测报告

报告编号: E202315-3

第 5 页, 共 6 页

序号	检测项目(单位)	检测依据	判定指标	检测结果	单项判定	备注
32	三氯乙酸 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 16.1 液液萃取衍生气相色谱法	≤ 0.1	未检出	合格	检出限: 1.0 μ g/L
33	大肠埃希氏菌 (MPN/100 mL)	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标》 GB/T 5750.12-2023 7.1 多管发酵法	不应检出	未检出	合格	——
34	三溴甲烷 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023 5.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	≤ 0.1	未检出	合格	检出限: 6.0 μ g/L
35	二氯一溴甲烷 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023 6.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	≤ 0.06	未检出	合格	检出限: 1.00 μ g/L
36	菌落总数 (CFU/mL)	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标》 GB/T 5750.12-2023 4.1 平皿计数法	≤ 100	53	合格	——
37	总大肠菌群 (MPN/100 mL)	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标》 GB/T 5750.12-2023 5.1 多管发酵法	不应检出	未检出	合格	——
38	总 β 放射性 (Bq/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 13 部分: 放射性指标》 GB/T 5750.13-2023 5.1 低本底总 β 检测法	≤ 1	0.281	合格	——
39	总 α 放射性 (Bq/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 13 部分: 放射性指标》 GB/T 5750.13-2023 4.1 低本底总 α 检测法	≤ 0.5	0.113	合格	——
40	臭氧 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标》 GB/T 5750.11-2023 9.1 碘量法	——	未检出	——	检出限: 0.01 μ g/L
41	二氧化氯 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标》 GB/T 5750.11-2023 8.1 N,N-二乙基对苯二胺-硫酸亚铁铵滴定法	——	未检出	——	——

检测报告

报告编号：E202315-3

第 6 页，共 6 页

序号	检测项目 (单位)	检测依据	判定指标	检测结果	单项判定	备注
42	游离氯 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标》 GB/T 5750.11-2023 4.1 N,N-二乙基对苯二酚 (DPD) 分光光度法	——	0.03	——	——
43	总氯 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标》 GB/T 5750.11-2023 5.2 3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色 法	——	0.04	——	——
—————以下空白—————						
备注	——					