



检 测 报 告

INSPECTION REPORT

报告编号: E2025635-2

样 品 名 称: 李家峡尕布水厂管网水

检 测 类 型: 委托检测

委 托 单 位: 尖扎县市政设施综合服务中心

报 告 日 期: 2025-11-18

青海谱测检测有限公司

Qinghai PuceTesting Co., Ltd.

说 明

1. 报告批准人签字、未加盖“青海谱测检测有限公司检验检测专用章”无效。
2. 复印本报告未重新加盖“青海谱测检测有限公司检验检测专用章”无效。
3. 检验报告涂改、缺页无效。
4. 对检验报告若有异议，请于收到报告之日起七个工作日内向本公司提出。
5. 委托方提供样品的检验报告，检验结果仅对该样品负责。

地址：青海省西宁市城北区生物科技产业园经二路 20 号

Add: No.20.Jing'Er Road,Biotechnology Industrial Park,Xing,Qinghai Province

邮编：810003

电话：0971-6181429

检测报告

报告编号：E2025635-2

一、基本情况

第 1 页，共 2 页

样品名称	李家峡朶布水厂管网水	样品编号	E2025635-2
委托单位	尖扎县饮用水服务中心	检测类型	委托检测
委托人及联系方式	卓朶 18809738211	采样地址	尖扎县李家峡朶布水厂管网
样品来源	现场采样	采样人	梁楠、马成龙
样品数量	5000mL+500mL*无菌袋	采样日期	2025-11-10
检测日期	2025-11-10~2025-11-16	报告日期	2025-11-18
检测项目	色度、浑浊度、臭和味、高锰酸盐指数、菌落总数、总大肠菌群、游离氯		
执行标准	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
所用主要仪器	浊度计、电子分析天平、生化培养箱等		
备注	——		

编制：武国琴

复核：何晓洁

签发：李丹

签发日期：2025.11.18

检测报告


报告编号: E2025635-2

第 2 页, 共 2 页

二、检测结果

序号	检测项目(单位)	检测依据	判定指标	检测结果	单项判定	备注
1	色度(度)	《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法	≤15	<5	合格	——
2	浑浊度(NTU)	《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准	≤1	<0.5	合格	最低检测值 0.5NTU
3	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法	无异臭, 异味	无臭和味	合格	——
4	高锰酸盐指数(以O ₂ 计, mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第7部分:有机物综合指标》 GB/T 5750.7-2023 4.1 酸性高锰酸钾滴定法	≤3	1.41	合格	——
5	菌落总数(CFU/mL)	《生活饮用水标准检验方法第12部分:微生物指标》 GB/T 5750.12-2023 4.1 平皿计数法	≤100	未检出	合格	——
6	总大肠菌群(MPN/100 mL)	《生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标》 GB/T 5750.12-2023 5.1 多管发酵法	不应检出	未检出	合格	——
7	游离氯(mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第11部分:消毒剂指标》 GB/T 5750.11-2023 4.1 N,N-二乙基对苯二酚(DPD)分光光度法	≥0.05	0.09	合格	——
备注	——					

三、现场采样照片



———以下空白———